

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Еврейской автономной области

(наименование территориального органа МЧС России)

679016, г. Биробиджан, ул. Ленина, 34а т.26029 ф.26029 E-mail: mchs.eao@on-line.jar.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отделение надзорной деятельности по Ленинскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по
ЕАО**

(наименование органа государственного надзора)

ЕАО Ленинский район с.Ленинское ул. ПУ-2 д. 11, тел. 8(42663)22043, E-mail: ond_leninskoe@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 1/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

*Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Основная общеоб-
разовательная школа с. Калинино» в лице должностного лица Челябиной Людмилы
Михайловны*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения исполняющего обязанности начальник ОНД по Ленинскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по ЕАО старшего лейтенанта внутренней службы Лониюшкина Н.Г. № 1 от «21» января 2019 года ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 30.01.2019 года по 31.01.2019 государственным инспектором Ленинского района ЕАО по пожарному надзору Лониюшкиным Николаем Геннадьевичем проведена плановая проверка объекта защиты Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа с. Калинино», юридический адрес: ЕАО Ленинский район с. Калинино ул. Школьная, 5.

совместно с Исполняющим обязанности директора Муниципального казенного общеобразова-
тельного учреждения «Основная общеобразовательная школа с. Калинино» Челя-
диной Людмилой Михайловной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушения	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Автоматические установки пожарной сигнализации смонтированы в здании не в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке	(ч. 1 ст. 83 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)	03.06.2019	
2	Двери лестничных клеток, ведущие в общие коридоры, с постоянным подпором воздуха должны иметь приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах. Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах	(пункт 6.18 СНиП 21-01-97*; пункт 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»)	03.06.2019	
3	Огнетушители, установленные на объекте защиты, не имеют паспортов завода-изготовителя	(пункт 475 Правила противопожарного режима в Российской Федерации утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390)	04.03.2019	
4	На объекте защиты с массовым пребыванием людей на путях эвакуации ковровые дорожки не закреплены к полу (главный вход)	(пункт 39 Правила противопожарного режима в Российской Федерации утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390)	04.03.2019	
5	Огнетушители, расположенные на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте более 1,5 метра	(пункт 480 Правила противопожарного режима в Российской Федерации утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390)	04.03.2019	
6	Руководитель организации не обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты (неисправный шлейф № 3)	(пункт 61 Правила противопожарного режима в Российской Федерации утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390)	04.03.2019	
7	Дымовые пожарные извещатели расположены вблизи электросветильников на расстоянии менее 0,5 м во всех помещениях объекта защиты	(№ 123-ФЗ п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6; НПБ 88-2001 п. 12.67, СП 5.13130.2009 п. 13.15.15)	03.06.2019	
8	Приборы приемно-контрольные и приборы управления размещены на высоте от уровня пола до оперативных органов управления указанной аппаратуры более 0,8-1,5 м (1,64 м.)	(п. 12.52 НПБ 88-01; СП 5.13130.2009 п. 13.14.9)	03.06.2019	
9	На путях эвакуации в местах, доступных для их включения при возникновении пожара не установлены ручные пожарные извещатели (1 этаж эвакуационных выходов левое и правое крыло)	(пункт 9 статья 83 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 5.13130.2009 прил. Н; НПБ 88-2001 прил. 13)	03.06.2019	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в _____ (квартал, месяц).

Государственный инспектор Ленинского района
по пожарному надзору

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



Лонюшкин Николай Геннадьевич
(подпись)

М.Л.П.*

«31» января 2019 г.

Предписание для исполнения получил:

Ию директора Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа с. Калинино» Челябинщина Л.М.

✓

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

«31» января 2019 г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия: 8(42622) 23999

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575799

Владелец Сарапенкова Ольга Борисовна

Действителен с 21.09.2021 по 21.09.2022